

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ № п/п	Наименование объекта испытани- й, показатели, технические тре- бования, харак- теристики и т.д.	Номер пункта ТНПА, устанав- ливаю- щего требова- ния к продук- ции	Номер пункта ТНПА, устанав- ливаю- щего метод испыта- ний	Нормиро- ванное значение показате- лей, уста- новлен- ных в ТНПА	Фактическое значение показателей для каждого образца					Вывод о соответ- ствии требова- ниям ТНПА
					№№ 1 - 13					
1	2	3	4	5	6					7
<b>Камни бетонные стеновые 1КБОЛ-МЦП-25.12.6,5-к (окрашенные)</b>										
1	Линейные размеры и отклонения от размеров:	СТБ 1008 п. 4.1.6	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1							Соотв.
					№1	№2	№3	№4	№5	
1.1	Длина, мм			250	250	251	251	251	250	
	Отклонения от длины, мм			+35, -5	-	+1	+1	+1	-	
					№6	№7	№8	№9	№10	
	Длина, мм			250	250	250	250	251	250	
	Отклонения от длины, мм			+35, -5	-	-	-	+1	-	
					№11	№12	№13			
	Длина, мм			250	251	251	251			
	Отклонения от длины, мм			+35, -5	+1	+1	+1			
					№1	№2	№3	№4	№5	
1.2	Ширина, мм			120	115	119	118	115	116	
	Отклонения от ширины, мм			+35, -5	-5	-1	-2	-5	-4	
					№6	№7	№8	№9	№10	
	Ширина, мм			120	115	116	118	118	117	
	Отклонения от ширины, мм			+35, -5	-5	-4	-2	-2	-3	
					№11	№12	№13			
	Ширина, мм			120	115	116	116			
	Отклонения от ширины, мм			+35, -5	-5	-4	-4			
					№1	№2	№3	№4	№5	
1.3	Высота, мм			65	64	64	65	65	66	
	Отклонения от высоты, мм			±3	-1	-1	-	-	+1	
					№6	№7	№8	№9	№10	
	Высота, мм			65	65	65	66	64	66	
	Отклонения от высоты, мм			±3	-	-	+1	-1	+1	
					№11	№12	№13			
	Высота, мм			65	64	65	66			
	Отклонения от высоты, мм			±3	-1	-	+1			